

澄清文件

因临时供水管路调整，现特对新疆中灿综合能源有限公司新疆鄯善县七克台矿区长草东露天矿项目输水 EPC 总承包工程招标文件给予澄清：

原文：临时场地新装 900 米 DN200PE 临时供水管路。

澄清内容：临时场地新装 900 米 DN200PE 临时供水管路不变，另增加 610 米现场利旧 DN200 镀锌钢管管路拆除并重新敷设工程，总体埋深 1.5 米。

新疆中灿综合能源有限公司

2026 年 7 月 17 日

